Opoczno, dnia 14.05.2015r.

dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetarg nieograniczony **„Rozbudowa drogi powiatowej Nr 3109E na odcinku granica gminy Opoczno/Drzewica- Radzice Małe i drogi powiatowej Nr 3111E na odcinku Radzice Małe- Radzice Duże. Etap II odcinek przez m. Idzikowice."**

Powiat Opoczyński reprezentowany przez Zarząd Powiatu Opoczyńskiego informuje, że w/w postępowaniu do Zamawiającego wpłynęło zapytanie od Wykonawcy odnośnie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Pytanie 1:
W związku z udzieleniem odpowiedzi w sprawie oznakowania poziomego proszę o doprecyzowanie czy ma ono być z mas chemoutwardzalnych czy termoplastycznych?

Odpowiedź:
Zamawiający precyzuje – oznakowanie poziome grubowarstwowe należy wykonać masami chemoutwardzalnymi.