WA.ZUZ.3.4201.1292.2020.IM

O B W I E S Z C Z E N I E

o wydaniu decyzji

z dnia 7 października 2020 r.

Dyrektor Zarządu Zlewni w Piotrkowie Trybunalskim, na podstawie art. 401 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 310 ze zm.) w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 256 ze zm.) zawiadamia, że została wydana decyzja, znak: WA.ZUZ.3.4210.1292.2020.IM z dnia 07.10. 2020 r. dla Gminy Żarnów, ul. Opoczyńska 5, 26-330 Żarnów umarzająca postępowanie w sprawie wygaszenia decyzji Starosty Opoczyńskiego znak: OŚZ.III.6223/13/10 z dnia 03.09.2010 r., zmienionej decyzją Starosty Opoczyńskiego z dnia 15.09.2010 r. znak: OŚZ.III.6223/13/10 wygaszającej decyzję Starosty Opoczyńskiego z dnia 21.08.2005 r. znak: OŚ.III.6221/122/06 i udzielającej Gminie Żarnów pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie oczyszczonych ścieków bytowych do ziemi, poprzez istniejący wylot ścieków oczyszczonych do rowu „bez nazwy" w km 3+600 oraz na wprowadzanie oczyszczonych wód opadowych i roztopowych z terenów utwardzonych oczyszczalni ścieków poprzez istniejący wylot do rowu „bez nazwy" w km 3+600 jako bezprzedmiotowe oraz udzielającą pozwolenia wodnoprawnego Gminie Żarnów, ul. Opoczyńska 5, 26-330 Żarnów na odprowadzanie oczyszczonych ścieków komunalnych z gminnej oczyszczalni ścieków istniejącym wylotem zlokalizowanym na działce o nr ewidencyjnym 593 obręb 0040 Żarnów, gmina Żarnów, powiat opoczyński do koryta rowu melioracyjnego bez nazwy w km 0+110 w ilości:

Q max. s = 0,0079 m^3/s
Q śr. d = 237,0 m^3/dobę
Q dop. roczne = 86 505,0 m^3/rok

dopuszczalne stężenia zanieczyszczeń w oczyszczonych ściekach wprowadzanych do koryta rowu melioracyjnego bez nazwy nie przekroczą następujących wartości:

BZT_5 – 25,0 mgO_2/l
$ChZT_{Cr}$ – 125,0 mgO_2/l
zawiesina ogólna – 35,0 mg/l

Strony mogą zapoznać się z treścią decyzji w siedzibie Zarządu Zlewni w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Młynarska 2, pok. 117, w godzinach od 8^{00} – 15^{00} **w terminie 14 dni** od dnia ogłoszenia niniejszego obwieszczenia po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym.

DYREKTOR
Magdalena Filipiak

Wywieszono na tablicy ogłoszeń dnia .....

Zdjęto z tablicy ogłoszeń dnia .....