

Łódź, 22-05-2023 r.

WUOZ-ZN.5183.383.2023.SM

Parafia Rzymsko - Katolicka p.w.Św.
Wojciecha Bpa m.
Kraśnica 53, 26-300 Opoczno

W odpowiedzi na pismo z dnia 10.02.2023 r. (data wpływu 13.02.2023 r.) w sprawie wydania opinii konserwatorskiej dotyczącej zamierzenia oczyszczenia elewacji Kościoła parafialnego p.w. św. Wojciecha w Kraśnicy, zlokalizowanego pod adresem Kraśnica 53 w gminie Opoczno, łódzki Wojewódzki Konserwator Zabytków przedstawia swoje stanowisko.

Przedmiotowy budynek objęty jest ochroną konserwatorską z racji indywidualnego ujęcia w gminnej ewidencji zabytków.

Przedmiotowa inwestycja ma polegać na oczyszczeniu elewacji kościoła wykonanej z piaskowca, częściowe uzupełnienie spoin oraz dezynfekcji, impregnacji i hydrofobizacji oczyszczonych elewacji.

W dniu 18.05.2023 r. przeprowadzono oględziny oraz wykonano dokumentację fotograficzną przedmiotowego obiektu, w trakcie których stwierdzono widoczne zabrudzenia wszystkich elewacji oraz ubytki w spoinach w szczególności w cokole, w którym występuje wtórna spoina cementowa.

Mając na uwadze powyższe Łódzki Wojewódzki Konserwator Zabytków **akceptuje** przedmiotowe zamierzenie, ponieważ ma ono na celu poprawę wizualnego odbioru zabytkowego obiektu. Jednocześnie tut. organ przedstawia następujące zalecenia dla przedmiotowych prac:

- Należy dobrać taką metodę oczyszczania elewacji, aby przy procesie oczyszczania nie zatrzeć historycznych żłobień w kamieniu widocznych na wszystkich elewacjach.
- Przed przystąpieniem do czyszczenia elewacji należy wykonać próbę wybranej metody na jej fragmencie, a wyniki próby przedstawić do zaakceptowania ŁWKZ,
- Zaleca się zlikwidowanie wtórnych spoin cementowych występujących szczególnie w cokole budynku oraz zastąpienie ich zaprawą wapienną lub cementowo wapienną.
- Nie dopuszcza się wykorzystania zaprawy cementowej.
- Zaleca się przeprowadzenie przeglądu, obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych oraz w miarę potrzeby wykonanie niezbędnych napraw, uzupełnień lub wymianę tych elementów na nowe w materiale oraz kolorystyce odpowiadającej istniejącym elementom.

Uwaga! Niniejsze pismo Łódzkiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków nie zwalnia właściciela z obowiązku uzyskania pozwolenia na budowę lub zgłoszenia czy uzyskania zezwoleń wymaganych innymi przepisami szczegółowymi.

Aleksandra Stępień

Łódzki Wojewódzki Konserwator Zabytków

Otrzymują:

1. Adresat
2. aa.

Sprawę prowadzi: Sima Marjańska – Inspektor Wydział Zabytków Nieruchomych, Tel. (42) 635 80 15



Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Łodzi
ul. Piotrkowska 99, 90-425 Łódź, tel.: 42 631 78 92, fax: 42 630 17 83
e-mail: sekretariat@wuoz-lodz.pl
<https://www.wuoz-lodz.pl>

Administratorem danych osobowych jest Łódzki Wojewódzki Konserwator Zabytków. Dane przetwarzane są w celu realizacji czynności urzędowych. Masz prawo do dostępu, sprostowania, ograniczenia przetwarzania danych. Więcej informacji znajdziesz na stronie www.WUOZ.RODO lub pod numerem telefonu: 42 631 78 92.