IiZP.272.5.2022

Opoczno, dnia 11.02.2022r.

dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego tryb podstawowy" zgodnie art.275 pkt. 1 ustawy Pzp
„Remont sali gimnastycznej przy I Liceum Ogólnokształcącym w Opocznie"

Powiat Opoczyński reprezentowany przez Zarząd Powiatu Opoczyńskiego informuje, że w/w postępowaniu do Zamawiającego wpłynęły zapytania od Wykonawcy odnośnie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Pytanie 1:
Proszę o informację, czy wykładzina sportowa ma zostać przyklejona do nawierzchni istniejącej??
W dokumentacji jest zapis o rozłożeniu Wykładziny „luzem" na istniejącym podłożu.

Odpowiedź:
Nową wykładzinę należy przykleić na istniejącym podłożu poliuretanowym po uprzednim jego przygotowaniu.

Pytanie 2:
Czy zamawiający będzie wymagał aby wykładzina sportowa posiadała grubość minimum 7 mm w której wierzchnią warstwę użytkową stanowi 100% czystego PVC o grubości minimum 2 mm?

Odpowiedź:
Zgodnie z zapisami zamawiający wymaga wykładziny PCV gr. min. 7,5 mm. oraz grubość wierzchniej warstwy użytkowej PVC. min. 2 mm
W celu zwiększenia komfortu i bezpieczeństwa osób ćwiczących amortyzacji zamawiający zmienia poziomu amortyzacji na poziomie min.P2.

Pytanie 3:
Czy dla potwierdzenia zastosowania wysokiej jakości wykładziny sportowej zamawiający będzie wymagał podstawowych certyfikatów gier zespołowych takich jak:

- Certyfikat Międzynarodowej Federacji Piłki Siatkowej FIVB- najwyższy poziom rozgrywek?
- Certyfikat Europejskiej Federacji Piłki Ręcznej EHF?
- Certyfikat Międzynarodowej Federacji Piłki Ręcznej IHF?
- Certyfikat Międzynarodowej Federacji Koszykówki FIBA?

Posiadanie certyfikatów międzynarodowych związków sportowych daje Inwestorowi pewność, że produkt jest wysokiej klasy i zapewni wieloletnie użytkowanie. Celem Zamawiającego winno być

wyrównywanie szans i zapewnienie sportowej edukacji młodzieży na wysokim poziomie, jak również zagwarantowanie dostępu do nowoczesnej bazy sportowej poprzez zastosowanie chociażby trwałej nawierzchni, bezpiecznej o najwyższych walorach technicznych i użytkowych.

Odpowiedź:
Zamawiający nie będzie wymagał certyfikatów federacji sportowych dla wykładziny.

ZATWIERDZIŁ:
STAROSTA OPOCZYŃSKI
MARCIN BARANOWSKI