

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie „przetarg nieograniczony”
„Budowa bazy sportowo-rekreacyjnej przy Zespole Szkół Specjalnych im. J. Brzechwy w Opocznie”

Powiat Opoczyński reprezentowany przez Zarząd Powiatu w Opocznie informuje, że w/w postępowaniu do Zamawiającego wpłynęły zapytania od Wykonawców odnośnie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Pytanie 1:

Zwracam się z prośbą o wyjaśnienie na jakim obiekcie sportowym Zamawiający wymaga ułożenia nawierzchni nieprzepuszczalnej typu Sandwich, która jest opisana w SST.

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga ułożenie nawierzchni nieprzepuszczalnej typu Sandwich opisanej w SST na obiekcie sportowym : pola do rzutów do kosza, bieżni oraz rozbiegu do skoczni w dal.

Pytanie 2:

Zwracam się z prośbą o określenie rodzaju zasypki trawy syntetycznej. Informujemy, że powszechnie przyjmuje się zasypywanie trawy syntetycznej granulatem gumowym SBR i piaskiem kwarcowym w ilości określonej w badaniu laboratoryjnym trawy syntetycznej.

Odpowiedź:

Zgodnie z opisem technicznym nawierzchnia boiska wielofunkcyjnego do mini futbolu oraz do piłki siatkowej :

- grunt rodzimy,
- warstwa odsączająca z piasku lub pospółki o gr. 15 cm
- warstwa konstrukcyjna (nośna) z kruszywa łamanego, stabilizowanego mechanicznie (fr. 31,5-63mm) o wskaźniku piaszkowym >50% i zawartości pyłów<5% o gr. warstwy 12-15 cm,
- warstwa wyrównawcza: mieszanka drobna granulowana ze skał magmowych o wskaźniku piaszkowym >65% (fr. 0,075-4 mm) o gr. warstwy 5 cm
- elastyczna warstwa podkładowa wykonana z mieszanki granulatu gumowego SBR (fr. 1-4mm) i powierzchni suchego kruszywa kamiennego (fr. 2-8mm) zlepionej lepiszem poliuretanowym i układanej rozkładarką do mas poliuretanowych o gr. warstwy 3,5 cm
- nawierzchnia z trawy syntetycznej wysokiej (min. 5 cm)

Pytanie 3:

Zwracam się z prośbą o określenie kolorystyki pól rzutów do kosza.

Odpowiedź:

Kolorystyka pola do rzutów do kosza w kolorystyce bieżni i rozbiegu do skoczni w dal.

Pytanie 4:

Informuję, iż specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych opisująca wymogi Zamawiającego odnośnie nawierzchni poliuretanowej zawiera parametry techniczne przepisane z tabeli zamieszczonej w Rekomendacji Technicznej ITB konkretnego wyrobu. Są to parametry nawierzchni sportowej wskazanego producenta. Eliminują one możliwość zaoferowani praktycznie wszystkich produkowanych na świecie wysokiej jakości nawierzchni poliuretanowych typu natrysk, przeznaczonych na boiska wielofunkcyjne, posiadających odpowiednie dokumenty (spełnienie norm, aprobaty lub rekomendacje techniczne ITB), z wyjątkiem produktu którego parametry przedstawia Zamawiający. Podanie minimalnych wymagań dotyczących parametrów technicznych na podstawie konkretnego wyrobu sprawia wrażenie, że wszystkie inne nawierzchnie niż nawierzchnia, której parametry podał Zamawiający, nie powinny być stosowane na zewnętrznych obiektach sportowych.

Warto zaznaczyć, iż Instytut Techniki Budowlanej – podmiot uprawniony do przeprowadzania badań i oceny materiałów budowlanych – wydając aprobaty lub rekomendacje techniczne w żaden sposób nie zdefiniował minimalnych wartości dla poszczególnych parametrów, co mogłoby uprawniać Zamawiającego do wybiórczej klasyfikacji wartości parametrów.

Porównując wszystkie dostępne nawierzchnie typu natrysk, wg parametrów ITB, łatwo zauważyć zróżnicowanie w wartościach poszczególnych parametrów. Nie oznacza to jednak, że wyroby, których wartości parametrów (wg ITB) są inne, charakteryzują się gorszymi właściwościami.

Parametry podawane w dokumentach ITB są tylko wymaganiami dla konkretnych wyrobów. Nie istnieje żadna klasyfikacja jakości wyrobów, które uzyskały dokumenty ITB. Uzyskanie aprobaty lub rekomendacji technicznej ITB oznacza, że ITB pozytywnie ocenia przebadany konkretny produkt, co jest równoznaczne z dopuszczeniem go do użycia.

Zamawiający stawia się, w pozycji jednostki kompetentnej do decydowania, które parametry (wg dokumentacji technicznej ITB) i jakie ich wartości są odpowiednie, nie mając do tego żadnych uprawnień, a jednocześnie podważając kompetencje podmiotu merytorycznie właściwego do przeprowadzania tego typu ocen i dopuszczania na rynek wyrobów budowlanych. Odrzuca bowiem produkty, które zostały dopuszczone przez ITB.

Utrzymanie dotychczasowych, niezasadnych – jak wskazano powyżej – wymogów formułujących w stosunku do nawierzchni poliuretanowej konkretne parametry oraz ich wartości, nie tylko ogranicza ale eliminuje z niniejszego postępowania konkurencyjność, naruszając fundamentalną zasadę systemu zamówień publicznych- sformułowaną w art.7 ustawy Prawo zamówień publicznych zasadę zachowania uczciwej konkurencji oraz równego traktowania wykonawców. Naruszenie to, w przypadku jego nie usunięcia, obarcza niniejsze postępowanie podstawową wadą, powodującą konieczność jego unieważnienia, a w przypadku zawarcia umowy - jej nieważność od samego początku, co stwierdza sąd prawomocnym orzeczeniem, na wniosek organu kontrolującego prawidłowość przeprowadzenia postępowania przetargowego i udzielenia zamówienia.

Ze względu na powyższe proszę o dopuszczenie wszystkich nawierzchni poliuretanowych typu natrysk, przebadanych, ocenionych i dopuszczonych do użycia przez powołane do tego kompetentne organy, t.j. nawierzchni do których wydano:

- aprobatę lub Rekomendację Techniczną ITB;
- Kartę Techniczną,
- atest higieniczny.

Dopuszczenie nawierzchni poliuretanowych posiadających ww. dokumenty zapewni Zamawiającemu dobrą jakość nawierzchni a jednocześnie pozwoli uniknąć naruszeń w procedurze przetargowej.

Odpowiedź:

Zamawiający określając w Specyfikacji Technicznej minimalne parametry techniczne nawierzchni poliuretanowej boiska nie miał w zamiarze ograniczenie konkurencyjności postępowania poprzez wskazanie konkretnego producenta ale jedynie zapewnienie Zamawiającemu gwarancję dobrej jakości materiału, z którego będzie wykonana nawierzchnia boiska przy Zespole Szkół Specjalnych im. J. Brzechwy w Opocznie oraz zabezpieczenie wszelkich, odpowiednich parametrów gwarantujących możliwość bezpiecznego i prawidłowego korzystania z wykonanej nawierzchni.

Wychodząc naprzeciw Wykonawcom, Zamawiający dopuszcza wszystkie nawierzchnie syntetyczne poliuretanowe spełniające parametry i zasady konstrukcji nawierzchni sportowych określonych w Polskiej Normie PN-EN 14877:2008.

Pytanie 5:

Czy Zamawiający wyraża zgodę na zastosowanie w piłkochwytach słupów nośnych z profilu aluminiowego (wyciskanego) 80x80x3 mm. Wzdłuż osi jednego boku słup posiada specjalnie wyprofilowany rowek, który umożliwia mocowanie do każdego z nich bezwzględnej siatki polipropylenowej za pomocą haczyków polipropylenowych. Lakierowany proszkowo na kolor zielony

RAL 6024. System piłkochwytów posiada Certyfikat Zgodności wydany przez COBRABiD-BBC Biuro Badań i Certyfikacji Sp. z o.o.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na zastosowanie w/w alternatywnych słupków nośnych z profilu aluminiowego w piłkochwytach.

Pytanie 6:

Zamawiający w dokumentacji przetargowej podaje, że jako nawierzchnię z trawy syntetycznej należy przyjąć nawierzchnię o wys. min 5 cm wykonaną na elastycznej warstwie podkładowej wykonanej z mieszanki granulatu gumowego i powietrznie suchego kruszywa kamiennego grubości warstwy 3,5 cm.

Mając na uwadze powyższe pytamy, czy Zamawiający dopuści do zaoferowania nawierzchnię z trawy syntetycznej położoną bezpośrednio na kruszywie, bez zastosowania dodatkowej warstwy elastycznej? Informujemy, iż warstwa elastyczna stosowana jest do nawierzchni poliuretanowych.. Trawy syntetyczne układa się bezpośrednio na podbudowie z kruszyw.

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza ułożenia nawierzchni z trawy syntetycznej bezpośrednio na podbudowie. Trawę syntetyczną należy ułożyć na warstwie podkładowej, elastycznej wg. załączonego projektu.