

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie „przetarg nieograniczony”
„Budowa bazy sportowo-rekreacyjnej przy Zespole Szkół Specjalnych im. J. Brzechwy w Opocznie”

Powiat Opoczyński reprezentowany przez Zarząd Powiatu w Opocznie informuje, że w/w postępowaniu do Zamawiającego wpłynęły zapytania od Wykonawców odnośnie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Pytanie 1:

Zamawiający jako warstwę podbudowy pod nawierzchnię z trawy syntetycznej wymaga warstwy ET o grubości 35 mm. Pragniemy zwrócić uwagę, iż trawy o wysokości włókna 50-60 mm (i większej) z reguły instaluje się bezpośrednio na podbudowie z kruszyw. Czy wobec przedmiotowego warstwa ET 35 mm będzie przez Zamawiającego wymagana?

Czy w sytuacji utrzymania wymogu instalacji warstwy ET 35 mm pod nawierzchnią z trawy sztucznej możliwe jest wykonanie na niej zamiennie nawierzchni poliuretanowej takiej jak na bieżni i skoczni w dal, zamiast sztucznej trawy?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza ułożenia nawierzchni z trawy syntetycznej bezpośrednio na podbudowie. Trawę syntetyczną należy ułożyć na warstwie podkładowej, elastycznej wg. załączonego projektu. Zamawiający nie dopuszcza zmiany nawierzchni z trawy syntetycznej na nawierzchnię poliuretanową na boisku wielofunkcyjnym.

Pytanie 2:

Proszę o informację ogrodzenie jakiej wysokości należy wycenić w odniesieniu do wymienianego ogrodzenia szkoły?

Odpowiedź:

Należy wycenić ogrodzenie o wys. $h=1,8$ m.

Pytanie 3:

Jakiej wysokości należy wycenić ogrodzenie typu German Plast?

Odpowiedź:

Zgodnie z projektem należy wycenić ogrodzenie typu German Plast lub równoważne o wys. $h=1,8$ m.

Pytanie 4:

Jakiej wysokości należy wycenić piłko chwyty 5m zgodnie z opisem czy 4,1m zgodnie z rys zagospodarowana terenu?

Odpowiedź:

Należy wycenić piłko chwyty wys. $h=5,0$ m.

Pytanie 5:

Jaką długość piłko chwyty należy wycenić 2×12 m, czy $2 \times 16,5$ m?

Odpowiedź:

Należy wycenić długość piłkochwyty 2×12 m.

Pytanie 6:

Jaką ilość ławek należy wycenić 10 szt, czy 20 szt zgodnie z opisem zagospodarowania terenu?

Odpowiedź:

Należy wycenić 24 szt. ławek zgodnie z kosztorysem i projektem zagospodarowania.

Pytanie 7:

Czy w wycenie należy wycenić żywopłot a jeśli tak to jaką ilość?

Odpowiedź:

Zgodnie z Przedmiarem robót należy w ofercie uwzględnić nasadzenie krzewów /np. forsycja/ w ilości 20 szt. wzdłuż ogrodzenia terenu od strony północnej.

Pytanie 8:

W nawiązaniu do odpowiedzi Zamawiającego z dnia 15.05.2013 r. proszę o doprecyzowanie technologii wykonania nawierzchni poliuretanowej.

W odpowiedzi na pytanie 1 Zamawiający wymaga ułożenia nawierzchni nieprzepuszczalnej typu Sandwich, natomiast w dokumentacji projektowej Załącznik Nr 8 do SIWZ Zamawiający podaje: „Nawierzchnia syntetyczna: Nawierzchnia poliuretanowa wodoprzepuszczalna w technologii typu natrysk. Na podbudowie z kruszywa kamiennego (opis warstw jak na rys. 2) zainstalować przepuszczalną dla wody stabilizującą warstwę typu ET o gr. 35 mm, następnie 10-11 mm granulatu SBR, potem warstwę natrysku (mieszanka EPDM z PU) o gr 2-3 mm. Kolor bieżni i rozbiegu skoczni w dal – czerwony”.

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga ułożenia nawierzchni syntetycznej: nawierzchnia poliuretanowa wodoprzepuszczalna w technologii typu natrysk. Na podbudowie z kruszywa kamiennego / opis warstw jak na rys. 2 projektu/ zainstalować przepuszczalną dla wody stabilizującą warstwę typu ET o gr. 35 mm, następnie 10-11 granulatu SBR, potem warstwę natrysku / mieszanka EPDM z PU/ o gr. 2-3mm. Kolor bieżni i rozbiegu skoczni w dal jak i pola do rzutów do kosza – czerwony.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że doprecyzowuje odpowiedź z dnia 15.05.2013r. do pytania Wykonawcy.

Pytanie:

Zwracam się z prośbą o określenie rodzaju zasypki trawy syntetycznej. Informujemy, że powszechnie przyjmuje się zasypywanie trawy syntetycznej granulatem gumowym SBR i piaskiem kwarcowym w ilości określonej w badaniu laboratoryjnym trawy syntetycznej.

Dodatkowa odpowiedź:

Zamawiający wymaga ułożenia nawierzchni z trawy syntetycznej z wypełnieniem z piasku kwarcowego i granulatu gumowego SBR lub EPDM (proporcje wypełnienia – zgodnie z kartą techniczną produktu, zgodnie z badaniem specjalistycznego laboratorium np. Labosport)